

Vorlagenummer: 0972/2024
Vorlageart: Vorschlag zur Tagesordnung
Status: öffentlich

Vorschlag der BSW Fraktion

hier: Bordstein-/Gehwegabsenkung an der Ampelanlage Bahnstr. Norwich Brücke

Eingereicht am:

Gestellt von:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Bezirksvertretung Hohenlimburg (Entscheidung)	26.09.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung fordert die Stadtverwaltung auf, eine Bordstein-/Gehwegabsenkung an der Ampelanlage Bahnstr. Norwich Brücke zu bauen.

Sachverhalt

Siehe Anlage.

Anlage/n

1 - Antrag Gehwegabsenkung an der Ampelanlage Bahnstr. Norwich Brücke (öffentlich)

2 - SN zu TOP 6.4 (öffentlich)



Herrn Bezirksbürgermeister
Jochen Eisermann
Rathaus Hohenlimburg

Hohenlimburg, 12.09.2024

Betr.: Bordstein-/Gehwegabsenkung an der Ampelanlage Bahnstr. Norwich Brücke

Sehr geehrter Herr Eisermann,

die BSW-Fraktion bittet Sie, folgenden Antrag gemäß § 6 Abs. 1 der Geschäftsordnung auf die Tagesordnung der Bezirksvertretung am 26. September 2024 zu setzen:

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung fordert die Stadtverwaltung auf, eine Bordstein-/Gehwegabsenkung an der Ampelanlage Bahnstr. Norwich Brücke zu bauen.

Begründung:

Für Menschen mit Einschränkungen (Rollstuhlfahrer/ Rollator) bzw. Personen mit Kinderwagen ist es kaum möglich, die Ampelanlage zu überqueren.

Mit freundlichen Grüßen

Fuat Aker



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Deckblatt

Datum:
18.09.2024

Seite 1

ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Fachbereich und ggf. beteiligte Ämter/Fachbereiche:

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

Betreff: Drucksachennummer: 0972/2024

TOP 6.4: Bordstein-/Gehwegabsenkung an der Ampelanlage Bahnstr./Norwich
Brücke

Beratungsfolge:

26.09.2024 Bezirksvertretung Hohenlimburg



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

**TEXT DER
STELLUNGNAHME**

Datum:
18.09.2024

Seite 2

Aufgrund der Betrauung durch die Stadt Hagen fällt die Angelegenheit in die alleinige Zuständigkeit des WBH AöR!

Antrag:

Die Bezirksvertretung Hohenlimburg fordert die Stadtverwaltung auf, eine Bordstein-/Gehwegabsenkung an der Ampelanlage Bahnstr./Norwich Brücke zu bauen.

Stellungnahme WBH:

Der Gehweg im Bereich des signalisierten Gehwegübergangs liegt auf der Brücke Bahnstraße über die Lenne und ist als Betonbrückenkappe gebaut worden. Die Brückenkappe besteht aus festem, bewehrten Stahlbeton und ist Teil der Brückenkonstruktion.

Eine Gehwegabsenkung würde die Brückenabdichtung, den Beton und die Bewehrung, sprich den Stahl im Beton beschädigen. Durch eindringende Korrosion wäre zudem die Dauerhaftigkeit des Bauteils gefährdet. Eine Absenkung ist demnach nicht möglich.

gez.

(Name OB oder Beigeordneter inkl.
Funktion)

gez.

Henning Keune
Technischer Beigeordneter

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bei finanziellen Auswirkungen: