

## Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Infrastruktur- und Bauausschusses vom 13.12.2022

---

### Öffentlicher Teil

TOP ..      Dringlichkeitsantrag - Vorlage bereits versendet  
                  Heizungssteuerung an der  
                  Luise-Rehling-Sekundarschule  
                  0972/2022

vertagt

Herr Niedergriese merkt an, dass es eine Namensänderung gegeben habe und es sich bei dem aktuellen Punkt um die Sekundarschule Altenhagen handele.

Herr Räder berichtet, dass die Wärmezufuhr in einem Referenzraum festgelegt worden sei. Dieser Referenzraum regelt die Wärmezufuhr in allen anderen Räumen. Hier werde noch geprüft, ob der festgelegte Raum als Referenzraum geeignet sei. Eine zusätzliche Möglichkeit sei, die Thermostatköpfe auszutauschen. Die Thermostate sollen so geregelt werden, dass eine maximale Temperatur nicht überschritten werden kann.

Herr König gibt an, dass kein Beschluss gefasst werden solle. Man warte die Arbeiten ab und bittet um einen erneuten Bericht in der nächsten Sitzung wie weit die Arbeiten vorangehen.

### Abstimmungsergebnis:

Ohne Beschlussfassung