

ÖFFENTLICHE ERGÄNZUNGSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiligt:

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Betreff:

Grundschule Gebrüder-Grimm: Schließung des Lehrschwimmbeckens

Beratungsfolge:

16.06.2015 Schulausschuss

17.06.2015 Bezirksvertretung Hagen-Nord

18.06.2015 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Das Lehrschwimmbecken der Grundschule Gebrüder-Grimm wird mit sofortiger Wirkung geschlossen, der Schwimmunterricht schnellstmöglich ins Westfalenbad verlegt.

Begründung

In Ergänzung der Vorlage 0118/2015 zur Schließung des Lehrschwimmbeckens der Grundschule Gebrüder-Grimm wird folgendes mitgeteilt:

Die Abtrennung des Rohrnetzes des Schwimmbades vom Schulnetz, die Installation von Armaturen mit Hygienespülung, die thermische Desinfektion des Kaltwassernetzes und die Überwachung des Temperaturverlaufs des Kaltwassers wurden inzwischen durchgeführt. Nach Rückmeldung ist die Kaltwassertemperatur in Ordnung. Eine Nachuntersuchung wurde beauftragt.

Eine hälfte Verteilung der Kosten zwischen Schwimmbereich und Schulbereich wäre nicht sachgerecht, da im Schulbereich selbst keine baulichen Maßnahmen erforderlich sind, sondern lediglich die Kosten für den Warmwasserverbrauch der thermischen Desinfektion zu berücksichtigen wären.

Die Verlagerung der Waschmaschine geht auf eine bauordnungsrechtliche Forderung zurück. Derzeit ist die Waschmaschine im Schwimmbeckentrakt dort untergebracht, wo auch die Badewasserchemikalien gelagert werden. Dies ist dauerhaft nicht zulässig. Als Alternativstandort wurde vorgesehen, die Maschine in einem vorhandenen Sanitärbereich der Schule unterzubringen. Dazu wären kleinere Trockenbau-, Fliesenleger-, Elektro- und Wasseranschlussmaßnahmen erforderlich. Allerdings könnte bei einer Beendigung des Schwimmbetriebes die Waschmaschine an ihrem derzeitigen Standort verbleiben, da dort dann keine Schwimmwasserchemikalien mehr gelagert werden müssten. Die Kosten für die Baumaßnahme „Verlegung Waschmaschine“ in Höhe von 7.500 Euro wären so vermeidbar.

Die Größe des Lehrschwimmbeckens beträgt 6,75 m x 5,00 m. Das Becken ist 0,95 m bis 1,25 m tief.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)



Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

(Erik O. Schulz, Oberbürgermeister)

gez.

(Margarita Kaufmann, Beigeordneter)

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____

