

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 28.05.2020

Öffentlicher Teil

TOP .. SPD-Fraktion: Baustelle Tribüne am Kleinfeldspielfeld Kirchenberg
0428/2020

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr M. Krippner stellt fest, dass sich aus der Antwort der Verwaltung eine neue Frage ergibt, nämlich: wann die Haupttribüne saniert wird. Eine kurze Erklärung des Sanierungskonzeptes wäre in der Antwort sicherlich sinnvoll gewesen. Er behält sich eine weitere Fragestellung hierzu vor.

Frau Nigbur-Martini kritisiert, dass nicht ersichtlich ist, welcher Fachbereich die Stellungnahme verfasst hat. Insgesamt lassen Stil und Form der Antwort zu wünschen übrig.

Frau Bekaan führt aus, dass die vorliegende Stellungnahme von Herrn Krüger vom Fachbereich Gebäudewirtschaft verfasst und in dieser Form der Bezirksvertretung zur Verfügung gestellt wurde.

Herr M. Krippner schließt sich der Anregung von Frau Nigbur-Martini an, da er ursprünglich davon ausgegangen ist, dass die Antwort vom Servicezentrum Sport gegeben wurde. Er wünscht sich künftig eine deutliche Signatur des Absenders.

Anlage 1 TOP 5.2. Antwort Fachbereich Gebäudewirtschaft

zu TOP S.Q.

HAGEN
Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister 

Deckblatt

Datum:
26.05.2020

Seite 1

ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:



Betreff: Drucksachennummer: |

Beratungsfolge:

Sanierung der Tribüne des Nebengebäudes im Hohenlimburger Kirchenbergstadion:

Ja, es gibt ein Sanierungskonzept, es ist eingebunden in die Sanierung der Haupttribüne. Kurz: Es stellt auf eine Reparatur der Mängel der Bewehrung der schadhaften Betonteile ab.

Die Tribüne ist gesperrt, weil sie in manchen Bereichen eben nicht sicher ist. Nicht, weil sie einsturzgefährdet wäre, sondern weil Unebenheiten in der Fläche Gefahrenpunkte darstellen. Wir prüfen gerade, ob es mit wenig Aufwand möglich ist, die Gefahrenstellen provisorisch so zu beseitigen, dass die Tribüne wieder geöffnet werden kann.

So wird die Tribüne, oberflächlich repariert, wohl Ende Juni wieder nutzbar sein.

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

- Ja
 Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Amt/Eigenbetrieb:

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
