

ÖFFENTLICHER VORSCHLAG ZUR TAGESORDNUNG

Absender:

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hagen

Betreff:

Dringlichkeitsantrag
Fehlende Be- und Entlüftungsanlage in der Kita Kolibri

Beratungsfolge:

08.11.2022 Infrastruktur- und Bauausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird aufgefordert, für die Kita Kolibri in der Lutherkirche eine entsprechende Be- und Entlüftungsanlage zu konzipieren und die Kosten hierfür zu ermitteln.

Kurzfassung

s.h. Anlage

An den
Vorsitzenden des
Infrastruktur- und Bauausschusses
Herrn Kevin Niedergriese
im Hause

Hagen, 28.10.2022

Dringlichkeitsantrag
Fehlende Be- und Entlüftungsanlage in der Kita Kolibri

Sehr geehrter Herr Niedergriese,

wir bitten um Aufnahme des o.g. Dringlichkeitsantrages für die nächste Sitzung des Infrastruktur- und Bauausschusses gem. § 6 Abs.2 GeschO, am 08. November 2022.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird aufgefordert, für die Kita Kolibri in der Lutherkirche eine entsprechende Be- und Entlüftungsanlage zu konzipieren und die Kosten hierfür zu ermitteln.

Begründung:

Bei der Begehung der Kita Kolibri in der Lutherkirche wurde festgestellt, dass die Luftqualität der „innenliegenden“ Gruppenräume sehr schlecht ist. Sie verfügen über keine Fenster, die unmittelbar an einer Außenwand liegen. Es besteht lediglich die Möglichkeit, Türen und Fenster zu den angrenzenden Treppenräumen zu öffnen, die ihrerseits an den Außenwänden der Kirche liegen. In diesen Außenwänden sind aber nur kleinere Fenster, die den notwendigen Luftaustausch in keiner Weise gewährleisten können. Die Erzieher*innen klagen ebenfalls über die schlechte Luftqualität. Darüber hinaus wird auch die Lärmentwicklung während des Betriebes beklagt, da die Fenster und Türen immer geöffnet sind und die Gruppen sich so gegenseitig stören.

In den "innenliegenden" Gruppenräumen fehlt eine Be- und Entlüftungsanlage, die den notwendigen Luftaustausch gewährleistet. Sie wurde während der Bauausführung aus Kostengründen gestrichen, ist aber - wie sich jetzt im Betrieb herausstellt - zwingen erforderlich. Eine solche Be- und Entlüftungsanlage würde es auch ermöglichen, die Fenster und Türen zu den Treppenräumen während der Betriebszeiten geschlossen zu halten und damit den Schallschutz innerhalb der KiTa zu verbessern. Über Wärmerückgewinnung könnten zusätzliche Energiekosten eingespart werden.

Freundliche Grüße



Werner König
SPD-Ratsfraktion

